SC-43-0200-0001-99

SmartCell Dispositivo Transmissor de Contato e Entrada para Zonas de Informação

Vista Geral

O Dispositivo de Entrada SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo. Este dispositivo permite a monitorização de dispositivos não de incêndio pelo painel de controlo SmartCell Control Panel e emitir uma informação de alerta quando ativado. Como exemplos, monitorização de portas (abertura/fecho), falha de alimentação num frigorífico, deteção de inundação e a condição de alarme do seu sistema de intrusão.

Nas funcionalidades inclui-se uma entrada monitorizada com resistência, um opção de contato magnético, e comunicação bidirecional 868 MHz.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



Detalhes

- Comunicação totalmente sem fios com o painel
- Fácil e rápida instalação
- Entrada monitorizada com resistência
- Alternativa com contato magnético (magnet supplied)
- Para ligação a dispositivos de informação remotos
- NÃO DESTINADO PARA APLICAÇÕES DE FOGO

SC-43-0200-0001-99

SmartCell Dispositivo Transmissor de Contato e Entrada para Zonas de Informação

Especificações técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz

Input

Input quantity	1
Input type and rating	Entrada monitorizada com resistência

Physical

Physical dimensions	30 x 110 x 28 mm (W x H x D)
Net weight	0.05 kg
Colour	White
Mounting type	Wall mount
Batteries	1 x Pilha ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (com pilha) -10 a +55°C (sem bateria)
Relative humidity	95%mas. sem condensação
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Standards	R&TTE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57