NC-PF4

Centrale rivelazione incendi convenzionale 4 zone

Panoramica

Le nuove centrali di rivelazione incendio convenzionali offrono un'architettura allo stato dell'arte nelle configurazioni che devono soddisfare una semplice soluzione per le piccole e medie applicazioni convenzionali. Sono caratterizzate da un attraente design contemporaneo adattabile a qualsiasi tipo di ambiente. L'interfaccia utente semplice ed intuitiva con icone ne facilita l'applicazione ovunque senza la necessità di un set linguistico aggiuntivo.

Questi sistemi, veloci da configurare, e compatibili con molteplici serie di rivelatori ed accessori, offrono versatilità e caratteristiche apprezzate sia dal committente finale, che dalle aziende di installazione e manutenzione.

The panel

The NC-PF4 is a conventional fire alarm control panel. It is supplied with 4 zones that support up to 32 devices per zone, as well as up to 4 supervised relay outputs dedicated to sounder control and fire routing. In addition 2 conventional relay outputs dedicated to common fire and fault conditions, as well as two user configurable inputs for monitoring and control are available.

La NC-PF4 è una centrale convenzionale di rivelazione incendio. E' equipaggiata di 4 zone che supportano fino a 32 dispositivi per linea, e dispone di 4 uscite a relè supervisionate dedicate al controllo delle suonerie e al comando della trasmissione incendio. Inoltre è dotata di 2 uscite a relè a contatto pulito, riservate alle condizioni di allarme e guasto generali, e due ingressi configurabili dall'utente per il controllo e il monitoraggio.

Non richiede set etichette lingua

Opzioni

Le centrali supportano 2 tipi di moduli di uscita a relè, uno con 4 uscite a relè a contatti puliti, e uno con 4 uscite supervisionate. Con questi moduli di uscite a relè, la centrale può essere espansa fino a un massimo di 8 uscite aggiuntive.

Omologazioni & conformità

Questa serie di prodotti ha conseguito le seguenti approvazioni:

• Conformità EN54:2, EN54:4 e CE
• Certificato CPR

• Rispetta la direttiva WEEE
• Rispetta la direttiva RoHS

Specifiche di classificazione: 3K5 di IEC 60721-3-3



Dettagli

- Design moderno ed elegante con interfaccia utente semplice ed intuitiva ad icone
- Tutti i componenti sono rimovibili in modo semplice per una rapida e corretta installazione
- Settaggio della modalità di funzionamento predefinita per Nazione (in base al Paese in cui viene installata
- Configurazioni per zone in modalità normale (resistenza di fine linea), con segnalazione sensore rimosso & sicurezza intrinseca
- Uscite monitorate per le suonerie e per comando trasmissione incendio
- Uscite relè a contatti puliti per allarme e guasto generale in conformità alle EN54
- Ingressi con funzioni preimpostate di cambio classe, giorno/notte (disattivazione ritardi) & riarmo remoto
- Uscita 24Vcc di alimentazione ausiliaria con funzione di reset
- Modalità di funzionamento predefinite per le funzioni speciali come: - Livelli di accesso utente in conformità alle EN54 - Selezione della zone come mista - Diagnostica completa dal pannello frontale - Funzioni di test eseguibili da una sola persona - Funzione CleanMe™
- Schede ausiliarie per uscite a relè e uscite supervisionate
- Collegabile in rete fino a 64 zone
- Non richiede set etichette lingua

NC-PF4

Centrale rivelazione incendi convenzionale 4 zone

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	hasta 1280
Network size (nodes)	hasta 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	hasta 4

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Lille
Colour	Gris (RAL 7035)
Mounting type	Montaje en Superficie

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57