DC128

Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco

Requisiti dei contatti magnetici certificati EN Grado 3

I contatti magnetici EN Grado 3 sono contatti magnetici ad alta sicurezza che devono rispettare i seguenti requisiti: precisione della distanza di apertura, polarizzazione del magnete, potenza del magnete.

Disponibile modello con resistenze di fine linea incorporate

Sebbene le resistenze di fine linea non sono obbligatorie per rispettare le richieste delle EN50131-2.6, KSG Fire & Security fornisce anche un modello con le resistenze di fine linea incorporate per una più rapida installazione (vedi la sezione Come Ordinare in questo documento).



Dettagli

- Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS
- 2m di cavo
- Protetto contro la manomissione

DC128

Contatto magnetico installazione ad incasso, con cavo, alta sicurezza, certificato EN Grado 3 e VDS. Bianco

Specifiche tecniche

General

Application type	Mocowanie wpuszczane
Contact type	Styk NC 1 pin

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57